



Прокуратура
Российской Федерации

Прокуратура Самарской области

Кинельская межрайонная
ПРОКУРАТУРА

ул. Маяковского, д. 92а, Кинель, 446430

Директору ГБОУ Самарской области
СОШ с. Чубовка муниципального района
Кинельский Самарской области

Свинцовой Л.Е.

ул. Юбилейная, д. 2, с. Чубовка,
Кинельский район, Самарская область

29.12.2014 № 7-13 4386-2014

На № _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

Кинельской межрайонной прокуратурой по заданию прокуратуры Самарской области проведена проверка исполнения законодательства о противопожарной безопасности в учреждениях образования.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии с п. 31 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

В ходе проверки, проведенной совместно с инспектором отдела надзорной деятельности городского округа Кинель и муниципального района Кинельский УНДиПР ГУ МЧС России по Самарской области установлено, что в помещении детского сада «Ромашка» сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области расположена елка, ветки которой находятся на расстоянии менее 1 метра от потолка.

СЕРИЯ КП № 001892

Нарушение установленных правил противопожарной безопасности может привести к причинению вреда здоровью несовершеннолетних и работникам учреждения.

Выявленные нарушения закона стали возможными ввиду неисполнения требований действующего законодательства заведующей детским садом Михиной Е.А.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление в установленный законом срок с обязательным участием представителя Кинельской межрайонной прокуратуры.
2. Принять действенные меры к устранению выявленных нарушений законодательства, их причин и условий им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности Михиной Е.А. и других виновных лиц.
4. О результатах рассмотрения сообщить в Кинельскую межрайонную прокуратуру в месячный срок в письменной форме со дня получения представления, приложив копию приказов о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель Кинельского
межрайонного прокурора

юрист 1 класса



Ю.А. Скидан