

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кинель
(место составления акта)

«15» марта 2019 г.
(дата составления акта)
«17» час. «00» мин.
(время составления акта)

**Акт проверки органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 37**

По адресу: 446403, Самарская область, Кинельский район, село Чубовка, улица Юбилейная, дом 4.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 08 февраля 2019 г. № 37
(вид документа проведения проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа села Чубовка муниципального района Кинельский Самарской области (далее – ГБОУ СОШ с. Чубовка)
(плановая/внеплановая, документальная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 2019 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: планируемая 20 рабочих дней, в период с 18.02.2019 г. по 18.03.2019 г.; фактическая 1 рабочий день с 13.00 по 17.00 15.03.2019 г.,

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Свинцова Л.Е. 08.02.2019 г. в 11.00
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а) проводившее проверку: Миргородский Вячеслав Викторович – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по городскому округу Кинель и муниципальному району Кинельский) отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Кинель и муниципальных районов Волжский и Кинельский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностное лицо), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Свинцова Лариса Евгеньевна - директор
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица)

ГБОУ СОШ с. Чубовка

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки: **выявлены нарушения обязательных требований или требований,**
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	Не переработана декларация пожарной безопасности на объект защиты.	п. 3, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7 приказа МЧС от 24.02.2009 № 91	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.
2	Не переработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР РФ	п. 2 ППР РФ № 390	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.
3	Не определен порядок и сроки прохождения пожарно-технического минимума.	п.3 ППР РФ	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.
4	Не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасности	п.3 ППР РФ. Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645. п. 53.	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.
5	Не обучены непосредственно в организации: - педагогические работники дошкольных образовательных учреждений	Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 п. 39.	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.
6	Планы эвакуации не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности	ст. 4, ст.6 № 123-ФЗ; п. 33 ППР РФ; ГОСТ 12.2.143-2009	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.
7	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского и производственного назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 ППР РФ	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.
6	Отсутствуют на путях эвакуации (на лестничных клетках) знаки пожарной безопасности	п. 33 ППР РФ	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.
7	Направление движения к пожарным гидрантам не обозначается указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 ППР РФ	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.
8	Руководитель организации не обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	п. 63 ППР РФ	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.
9	Руководитель организации не обеспечивает соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, указанных в паспорте огнетушителя и высоту расположения огнетушителей	п. 70 ППР РФ	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.
10	Автоматическая пожарная сигнализация выполнена не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: помещение с персоналом, ведущим круглосуточное	ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.14.12 СП 5.13130.2009.	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.

	дежурство, не оборудовано аварийным освещением.		
11	Руководитель организации не обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты	ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 ППР в РФ.	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.
12	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнена не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: над эвакуационными выходами: 1 этаж левое крыло, музыкального и тренажерного зала отсутствуют световые оповещатели «Выход»	ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 ППР в РФ п. 5.3 СП 3.13130.2009.	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.
13	При выявлении неисправностей системы автоматической противопожарной защиты (далее - АПЗ) в ходе эксплуатации и технического обслуживания не производится средний или капитальный ремонт системы, направленный на восстановление ее ресурса. По окончании ремонтных работ не составляется акт об оценке продления ресурса системы, не вносятся изменения в исполнительную документацию, а также не проводится оценка соответствия системы требованиям функциональной безопасности	ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 61 ППР в РФ № 390. ГОСТ Р 54101-2010 5.1.6	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.
14	Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется не от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), имеющего отличительную окраску.	ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.10 СП 6.13130.2009.	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.
15	Допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и соединительных линий систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе.	ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.66. НПБ 88-2001; п. 13.15.14. СП 5.13130.2009.	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.
16	Линии питания системы противопожарной защиты выполнена не огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение.	ст. 5, п. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ст. 54 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1 СП 6.13130.2009.	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.
17	Отсутствуют вторые эвакуационные выходы из групповой ячейки средних и старших групп	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1, ч.2, п.2; ст. 4, ст. 6, ст. 52 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.9, 6.12	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.
18	На объекте защиты не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 ППР РФ	Директор ГБОУ СОШ с. Чубовка Свинцова Л.Е.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 37/М от 12.03.2019

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Свицова Лариса Евгеньевна - директор ГБОУ СОШ с. Чубовка

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» марта 2019 г.

(подпись)